5 – Rilievo intersezioni stradali – VIA MORANDI incrocio VIA 1°MAGGIO

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 28 m
- Diametro isola centrale 14
- Superficie isola 95 mq
- Allaccio idrico
- Corrente Elettrica
- Fognatura

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotatoria posta in via Morandi incrocio via 1° Maggio, è classificata dal (D.M 19/04/2006) come rotatoria compatta, con diametro esterno di 28,00 ml e corsia di marcia di 7,00 ml con un'isola centrale del diametro di 11,00 ml e con una corona di 14.00 ml

Superficie isola 95,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

Attualmente l'isola centrale della rotatoria, del diametro di 11,00 ml; composta da due semicerchi realizzati con un muretto in c.c.a , non presenta al suo interno alcun elemento di arredo, alberature o cespugli. Il verde è costituito da prato spontaneo ed il terreno appare uniforme. Non è presente impianto di irrigazione , ma solo allaccio idrico e di scarico.

6 – Rilievo intersezioni stradali – ROTATORIA VIA PERTINI int. VIA PORTELLA DELLA GINESTRA

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 29 m
- Diametro isola centrale 15 m
- Superficie isola 175,00 mq
- Impianto acquedotto
- Corrente elettrica

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotatoria posta all'incrocio di via Pertini con via Portella della Ginestra classificata dal (D.M 19/04/2006) come rotatoria compatta, con diametro esterno di ml 29 m e corsia di marcia di 7 m con un'isola centrale del diametro di 15 m.
Superficie isola 175,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

Attualmente l'isola centrale della rotatoria, del diametro di 15 m, presenta al suo interno alcuni cespugli di rosmarino ed alcuni grandi massi. E' presente corrente elettrica e linea acquedotto per allaccio

11 - Rilievo intersezioni stradali – ROTATORIA VIA CAPITINI

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 42 m
- Diametro isola centrale 26 m
- Superficie isola 5.30,00 mq
- Allaccio idrico
- Corrente Elettrica

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotonda posta all'incrocio di via Capitini con via Cavour , si colloca come crocevia per l'ingresso al paese da nord dalla E45. Tipologicamente è classificata (D.M 19/04/2006) come rotatoria convenzionale, con diametro esterno di ml 42 m e corsia di marcia di 8 m .

Superficie isola 530,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

Attualmente l l'isola centrale della rotatoria, del diametro di 26 m, non presenta al suo interno alcun elementi di arredo, alberature o cespugli. Il verde è costituito da prato spontaneo ed il terreno appare uniforme. Non è presente impianto di irrigazione ma la predisposizione per allaccio idrico e corrente elettrica .

12 – Rilievo intersezioni stradali – VIA MAESTRI DEL LAVORO

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 20 m
- Diametro isola centrale 7 m
- Superficie isola 38,00 mq

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotonda posta in via nel quartire «Fontanelle», tipologicamente è classificata (D.M 19/04/2006) come minirotatoria, con diametro esterno di ml 20 m e corsia di marcia di 6,50m con un'isola centrale del diametro di 7.00 ml.

Superficie isola 38,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

L'isola centrale della rotatoria , non presenta arredi se non inerbimento da prato spontaneo. Non è presente corrente elettrica e impianto idrico.

13 – Rilievo intersezioni stradali – VIA SPOLETINI

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 28 m
- Diametro isola centrale 14 m
- Superficie isola 154 mq
- Corrente elettrica

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotatoria posta in via Madonna del Moro con l'incrocio di via Calabria classificata dal (D.M 19/04/2006) come rotatoria compatta, con diametro esterno di ml 26 m e corsia di marcia di 7 m con un'isola centrale del diametro di 14 m.
Superficie isola 154,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

Attualmente l'isola centrale della rotatoria, del diametro di 14 m, non presenta al suo interno alcun elemento di arredo.

14 – Rilevo intersezioni stradali – ZONA IND.LE PIANDASSINO

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica

DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 48 m
- Diametro isola centrale 30 m
- Superficie isola 700,00 mq

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotonda si colloca come crocevia per l'ingresso alla zona ind.le di Piandassino, dalla strada che proviene dalla provinciale per Gubbio . Tipologicamente è classificata (D.M 19/04/2006) come rotatoria convenzionale, con diametro esterno di ml 48 m e corsia di marcia di 9,00 ml ed un isola centrale del diam. Di 30,00 ml..
Superficie isola 700,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

Attualmente l l'isola centrale della rotatoria, del diametro di 30 m, non presenta al suo interno alcun elementi di arredo, alberature o cespugli. Il verde è costituito da prato spontaneo.

16- Rilievo intersezioni stradali – ROTATORIA VIA CARAVAGGIO

Documentazione Fotografica

Individuazione Planimetrica



DATI TECNICI

- Diametro Rotatoria 32 m
- Diametro isola centrale 9 m
- Superficie isola 64 mq
- Corrente Eletrica

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA

La rotatoria sin via Caravaggio, è classificata dal (D.M 19/04/2006) come rotatoria compatta, con diametro esterno di ml 32.00 ml e corsia di marcia di 11,50 m con un'isola centrale del diametro di 9,00 ml
Superficie isola 64,00 mq

DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI ARREDO

L'isola centrale della rotatoria , non ha arredi e piantumazioni, solo inerbimento da prato spontaneo e palo di pubblica illuminazione. Non è presente impianto idrico.