



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 164 Del 17/03/2023

SERVIZIO 7/B SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO,
EDILIZIA, TURISMO, ATTIVITA' TERZIARIE, PERMESSI, ABITABILITA'

ORDINANZA

Oggetto: EVENTO TELLURICO DEL GIORNO 09/03/2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UMBERTIDE – ORDINANZA DI SGOMBERO DI EDIFICIO PRIVATO LOC. PIERANTONIO VIA F. TURATI 1

IL SINDACO

PREMESSO

Che in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 che hanno interessato il territorio di questo Comune, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati sparsi in diverse zone;

VISTA

La scheda AeDES n. 1/squadra 43 del 15 marzo 2023 acquisita al protocollo in pari data al n. 6617, redatta dai tecnici regionali delle squadre di ispezione la quale attribuisce l'esito "temporaneamente inagibile" alla porzione di fabbricato (n. 1 grafico allegato) di proprietà del sig. Giancarlo PALAZZETTI situata in loc. Pierantonio, Via F. Turati n. 1, identificata catastalmente nel foglio 125 con la particella 113 subalterno 16 e 17, in quanto come specificato nella scheda AeDES n. 4 del 15 marzo 2013, *"temporaneamente inagibile piano primo edificio in muratura a causa lesioni con parziale distacco di intonaco e muratura di riempimento in corrispondenza del giunto tecnico con l'adiacente struttura in c.a. Occorre rimozione del riempimento del giunto tecnico del piano primo e ripristino della funzionalità del giunto"*;

CONSIDERATO

Che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale in atto, per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO

L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa, a sig. Giancarlo PALAZZETTI residente ad Umbertide, loc. Pierantonio, Via F. Turati n. 1, di sgomberare e non utilizzare temporaneamente la porzione di immobile (n. 1 grafico allegato) descritta in premessa (foglio 125 particella 113 subalterno 1 e 2), fino alla realizzazione degli interventi di pronto intervento indicati nella scheda AiDES suddetta (*"rimozione del riempimento del giunto tecnico del piano primo e ripristino della funzionalità del giunto"*);
- di non accedere e non consentire l'accesso alla porzione di fabbricato medesima.

Copia della presente ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Prefetto entro 30 giorni

Ricorso al TAR entro 60 giorni

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il Sindaco
LUCA CARIZIA