COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 183 Del 20/03/2023

SERVIZIO 7/B SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, EDILIZIA, TURISMO, ATTIVITA' TERZIARIE, PERMESSI, ABITABILITA

ORDINANZA

Oggetto: EVENTO TELLURICO DEL GIORNO 09/03/2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UMERTIDE – ORDINANZA DI SGOMBERO DI EDIFICIO PRIVATO LOC. PIERANTONIO, VIA TURATI SNC

IL SINDACO

PREMESSO
Che in conseguenza degli eventi sismici verificatesi il giorno 9 marzo 2023 che hanno interessato il territorio di questo Comune, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati sparsi in diverse zone;

VISTA
La scheda AeDES n. 2/squadra 49 del 15 marzo 2023 acquisita al protocollo in pari data al n. 6550, redatta dai tecnici regionali delle squadre di ispezione la quale attribuisce l'esito "temporaneamente inagibile" alla porzione di immobile di proprietà della MOBILI CASTELLANI sas situato in loc. Pierantonio in Via Turati snc, identificato catastalmente nel foglio 125 con la particella 86, *"limitatamente all'ultimo piano dove è necessario un controllo dei controsoffitti pericolanti e una riparazione e/o rimozione della tamponatura esterna pericolante lato est, al di sotto di tale tamponatura va interdetto il passaggio tramite transennatura*" fino all'adozione dei provvedimenti di pronto intervento quali "*riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, rimozione intonaci, rivestimenti, controsoffittature, transennature e protezione passaggi*";

CONSIDERATO
Che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale in atto, per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO
L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa, alla MOBILI CASTELLANI sas con sede a Pierantonio in Via Turati snc di sgomberare e non utilizzare la porzione di immobile descritta in premessa - *"limitatamente all'ultimo piano dove è necessario un controllo dei controsoffitti pericolanti e una riparazione e/o rimozione della tamponatura esterna pericolante lato est, al di sotto di tale tamponatura va interdetto il passaggio tramite transennatura"* - (foglio 125 part. 86/parte) fino all'adozione dei provvedimenti di pronto intervento quali "*riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, rimozione intonaci, rivestimenti, controsoffittature, transennature e protezione passaggi*";

- di non accedere e non consentire l’accesso alla porzione di fabbricato medesima.

Copia della presente ordinanza sarà affissa all’Albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Prefetto entro 30 giorni
Ricorso al TAR entro 60 giorni
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
LUCA CARIZIA