



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 253 Del 23/03/2023

7 - SETTORE ASSETTO E PIANIFICAZIONE TERRITORIO, SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE, IGIENE URBANA, DEMANIO E PATRIMONIO

ORDINANZA

Oggetto: EVENTO TELLURICO DEL GIORNO 09/03/2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UMBERTIDE – ORDINANZA DI SGOMBERO DI EDIFICIO PRIVATO LOC. PIERANTONIO VIA CASE SPARSE 55

IL SINDACO

PREMESSO

Che in conseguenza degli eventi sismici verificatesi il giorno 9 marzo 2023 che hanno interessato il territorio di questo Comune, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati sparsi in diverse zone;

VISTA

La scheda AeDES n. 4/squadra 43 del 22 marzo 2023 acquisita al protocollo in data 23 marzo 2023 al n. 7488, redatta dai tecnici regionali delle squadre di ispezione la quale attribuisce l'esito "temporaneamente inagibile" alla porzione di immobile di proprietà del sig. Andrea CECCHETTI situato a Pierantonio Case Sparse 55, identificato catastalmente nel foglio 151 con la particella 97, e precisamente: *"inagibilità parziale del locale piano terra adibito a ufficio dovuto alla lesione diagonale passante. È stata puntellata dai proprietari con i puntelli in ferro provvisori regolabili. Si preclude l'utilizzo della stanza adibita ad ufficio sino alla messa in sicurezza definitiva o ripristino della lesione. Si prescrive la cerchiatura dell'apertura dell'ufficio che permette l'accesso dal capannone all'ufficio. Messa in sicurezza di tutto il setto murario, per l'intera altezza, dalla parte del capannone, in comune con l'abitazione"*.

CONSIDERATO

Che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale in atto, per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO

L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa, al sig. Andrea CECCHETTI residente a Pierantonio Case Sparse n. 55 di sgomberare e non utilizzare temporaneamente la porzione di immobi-

le descritte in premessa (foglio 151 part. 97/p) fino alla realizzazione dei lavori di pronto intervento prescritti nella scheda AeDES n. 1/squadra 16 del 22 marzo 2023: *"inagibilità parziale del locale piano terra adibito a ufficio dovuto alla lesione diagonale passante. È stata puntellata dai proprietari con i puntelli in ferro provvisori regolabili. Si preclude l'utilizzo della stanza adibita ad ufficio sino alla messa in sicurezza definitiva o ripristino della lesione. Si prescrive la cerchiatura dell'apertura dell'ufficio che permette l'accesso dal capannone all'ufficio. Messa in sicurezza di tutto il setto murario, per l'intera altezza, dalla parte del capannone, in comune con l'abitazione"* – (vedi planimetria allegata).

- di non accedere e non consentire l'accesso alla porzione del fabbricato medesima;

Copia della presente ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio on-line del Comune.


Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Prefetto entro 30 giorni

Ricorso al TAR entro 60 giorni

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il Sindaco
LUCA CARIZIA