



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 254 Del 23/03/2023

7 - SETTORE ASSETTO E PIANIFICAZIONE TERRITORIO, SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, AMBIENTE, IGIENE URBANA, DEMANIO E PATRIMONIO

ORDINANZA

Oggetto: EVENTO TELLURICO DEL GIORNO 09/03/2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UMBERTIDE – ORDINANZA DI SGOMBERO DI EDIFICIO PRIVATO LOC. PEIRANTONIO VIA CASE SPARSE 55

IL SINDACO

PREMESSO

Che in conseguenza degli eventi sismici verificatesi il giorno 9 marzo 2023 che hanno interessato il territorio di questo Comune, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati sparsi in diverse zone;

VISTA

La scheda AeDES n. 2/squadra 43 del 22 marzo 2023 acquisita al protocollo in data 23 marzo 2023 al n. 7486, redatta dai tecnici regionali delle squadre di ispezione la quale attribuisce l'esito "inagibile" alla porzione di immobile di proprietà della sig.ra Martina BELLUCCI situato a Pierantonio Case Sparse 55, identificato catastalmente nel foglio 151 con la particella 97/parte, e precisamente: *"rischio crollo tamponature fuori piano, per il quale si rendono necessari gli interventi di pronto intervento con transennatura della porzione di strada d'ingresso al sedime del fabbricato. Si preclude ogni utilizzo delle stanze: garage (PT) camera e bagno (P1) e camera e bagno (P2) oltre al terrazzo (P2) data l'inagibilità dell'intera unità strutturale. Interdizione delle scale di collegamento in ferro del P1 con il P2. Transennare la strada di accesso come individuato nella sezione 1 (vedi planimetria allegata) e si ritiene opportuno mettere in sicurezza/spostare i serbatoi del gas presenti."*

CONSIDERATO

Che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale in atto, per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO

L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa, alla sig.ra Martina BELLUCCI residente a Pierantonio Via del Colle n. 4 di sgomberare e non utilizzare la porzione di immobile descritto in premessa (foglio 151 part. 97/p): *“rischio crollo tamponature fuori piano, per il quale si rendono necessari gli interventi di pronto intervento con transennatura della porzione di strada d'ingresso al sedime del fabbricato. Si preclude ogni utilizzo delle stanze: garage (PT) camera e bagno (P1) e camera e bagno (P2) oltre al terrazzo (P2) data l'inagibilità dell'intera unità strutturale. Interdizione delle scale di collegamento in ferro del P1 con il P2. Transennare la strada di accesso come individuato nella sezione 1 (vedi planimetria allegata) e si ritiene opportuno mettere in sicurezza/spostare i serbatoi del gas presenti.”*
- di non accedere e non consentire l'accesso alla porzione del fabbricato medesima;

Copia della presente ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio on-line del Comune.


Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Prefetto entro 30 giorni

Ricorso al TAR entro 60 giorni

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il Sindaco
LUCA CARIZIA