



COMUNE DI UMBERTIDE

C.A.P. 06019

PROVINCIA DI PERUGIA

Cod.Fisc. 00316550540

VII SETTORE Assetto e Pianificazione del Territorio

OGGETTO: Esecuzione di scavi su suolo pubblico per costruzione elettrodotto, a servizio di impianto FTV “Casenuove” in Gubbio, su viabilità in Loc. Pian D’Assino (centro abitato) – Str. di Muscianeto - via Pertini.

Spett.le: SUNERGISE Srl
Via Palermo, 21
06124 Perugia

e p.c. All’Ufficio
POLIZIA Municipale

DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In esecuzione alla richiesta presentata a questo Ente in data 06/12/2022 prot. 29636, da PAPI GIANFRANCO C.F. PPAGMR68M21G478O in qualità di amministratore della ditta **SUNENERGISE Srl** con sede in via Palermo, 21 – 060124 -Perugia- P.iva 03178250548 , tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’**esecuzione di scavi su suolo pubblico per costruzione elettrodotto, a servizio di impianto FTV “Casenuove” - Gubbio -, in Loc. Pian D’Assino (centro abitato) , Strada di Muscianeto e via Pertini, - Umbertide-** e come rappresentato negli elaborati allegati alla richiesta, **si autorizza** l’esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

TRATTO 1 e 3: **via Pertini - centro abitato della loc. Pian D’Assino**
Centro abitato Pian D’Assino – s.s. 219

- 1) La realizzazione della posa in opera della canalizzazioni, dovrà essere realizzata mediante Tecnologia orizzontale controllata (T.O.C.) con profondità minima di posa della tubazione di m. 1,70 dal piano di calpestio;
- 2) Dovrà essere ripristinata con le caratteristiche esistenti, la zona di partenza e di arrivo del foro pilota per la realizzazione dei tratti del cavidotto;
- 3) Qualora il posizionamento dei macchinari per l’esecuzione della canalizzazione tramite la tecnica no-dig insista su area privata, sarà a carico della soc. **SUNENERGISE Srl**, la richiesta delle relative autorizzazioni ai soggetti privati;
- 4) Per l’attraversamento del torrente Assino con il cavidotto, dovrà essere richiesta la necessaria autorizzazione agli organi competenti (REGIONE Umbria – Provincia di Perugia);
- 5) Gli eventuali pozzetti dovranno essere in cls. del tipo carrabile, così come i chiusini, carrabili e in ghisa sferoidale C 400;
- 6) Sarà a carico del richiedente l’autorizzazione, l’individuazione dei sottoservizi presenti nell’area di posa dell’elettrodotto,

- 7) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti in opera i segnali stradali di rito con l'intesa che ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla non perfetta esecuzione dei lavori stessi saranno a carico della ditta esecutrice e del richiedente;
- 8) Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichino pericoli per la circolazione stradale e per le persone, il richiedente l'autorizzazione dovrà provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi e tal proposito dovrà comunicare il nominativo e recapito del responsabile del cantiere stradale;

TRATTO 2: centro abitato Pian D'Assino

- 9) Prima dello scavo dovrà essere effettuato un taglio lineare del manto stradale con macchina taglia asfalto;
- 10) Il cavidotto in tubi di PVC dovrà essere posizionato ad una profondità minima di m. 1,20 dal piano stradale esistente nel rispetto delle norme CEI 11-17 e CEI 11-35. Le tubazioni posizionate a quota inferiore di m. 1,20 dovranno essere rinfiancate con massetto in calcestruzzo. Lo scavo dovrà essere completamente riempito con materiale proveniente dallo scavo se privo di terra o materiale arido appartenete ai Guppi A1-A3, e completato con uno strato di stabilizzato di spessore minimo di cm 40, ben costipato e bagnato e ad assestamento avvenuto dovrà essere realizzato il manto stradale con conglomerato bituminoso (binder) per uno strato di 10 cm, senza creare dislivelli con il manto stradale esistente;
- 11) Il cavidotto dovrà essere segnalato con nastro segnaletico posto ad una distanza minima di cm 30 dall'estradosso;
- 12) Dopo quattro mesi dal rifacimento del manto stradale come al punto 2), in condizioni di tempo favorevoli, dovrà essere effettuata sull'asse dello scavo, una fresatura per una larghezza minima di 0,75 m. per parte per un totale di **m. 1,50** e spessore di cm 5 e rifatto il manto stradale con cm. 5 di tappeto d'usura (tappetino);
- 13) Gli eventuali pozzetti dovranno essere in cls. del tipo carrabile, così come i chiusini, carrabili e in ghisa sferoidale C 400;
- 14) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti in opera i segnali stradali di rito con l'intesa che ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla non perfetta esecuzione dei lavori stessi saranno a carico della ditta esecutrice e del richiedente;
- 15) Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichino pericoli per la circolazione stradale e per le persone, il richiedente l'autorizzazione dovrà provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi e tal proposito dovrà comunicare il nominativo e recapito del responsabile del cantiere stradale;
- 16) Dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data di inizio dei lavori.
- 17) Prima dell'inizio degli scavi, dovranno essere contattati i gestori dei servizi a rete sotterranei, per la loro individuazione.
- 18) Al termine dei lavori dovrà essere redatta una planimetria as built dei lavori eseguiti con l'indicazione del passaggio del cavidotto;
- 19) Sono a carico del richiedente gli oneri inerenti il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.

Prima dell'inizio lavori dovrà essere presentata presso l'ufficio Polizia Municipale, via M. Spinetti -Umbertide, domanda per l'occupazione suolo pubblico ed eventuale ordinanza per la regolamentazione del traffico, almeno 48 H prima dell'inizio lavori,

Inoltre:

- La presente autorizzazione riguarda la sola esecuzione degli scavi e non costituisce titolo autorizzativo per allacci alle canalizzazioni dei servizi a rete e/o posa in opera delle stesse, le cui autorizzazioni dovranno essere richieste ai gestori;
- La presente autorizzazione e gli eventuali altri permessi rilasciati, devono essere tenuti in cantiere;
- L'area interessata dai lavori, al termine dell'intervento, dovrà risultare priva di materiale di risulta non utilizzato e di eventuali rifiuti che dovranno essere smaltiti, in base alle norme vigenti, dalla ditta richiedente l'autorizzazione delle lavorazioni.
- Il titolare dell'autorizzazione rimane responsabile dell'eventuale manutenzione che si renda necessaria sull'area su cui insistono le canalizzazioni e sulle quali vengono effettuati i ripristini in conformità del presente disciplinare.
- Qualora durante l'esecuzione dei lavori o nel corso del tempo, dovessero verificarsi danneggiamenti e/o guasti alle canalizzazioni o impianti dei servizi di altri Enti o Società, riconducibili alla non corretta esecuzione degli scavi in oggetto, i costi per di riparazione e per il ripristino e per eventuali ulteriori danni, saranno addebitati alla ditta richiedente la presente autorizzazione che dovrà farsene carico.

Il Responsabile del VII Settore